


รายงานผลการทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อม

แบบแจ้งเลขที่..... วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ.....

ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า..... รุ่น.....

เครื่องทดสอบ หมายเลข.....

จำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ทดสอบ.....เครื่อง



อัตราการไหลระหว่างอัตราการไหลต่ำสุดจนถึงอัตราการไหลสูงสุด
ความดันสูญเสียตกคร่อมต้องไม่เกิน ๖๓ กิโลพาสคัล

ที่	เลขลำดับ ประจำเครื่อง	P ๑	P ๒	H ๒			H ๑		อัตราการไหล		ผลการตรวจสอบ	
				P ๑ - P ๒	P ๓	P ๔	P ๓ - P ๔	H ๒ - H ๑	ต่ำสุด (ลบม/ ชม.)	สูงสุด (ลบม/ ชม.)		
๑.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๒.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๓.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๔.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๕.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๖.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๗.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๘.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๙.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
๑๐.											☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : กรณีผลการทดสอบตัวอย่างมาตรวัดปริมาตรน้ำที่สุ่ม ปรากฏว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ผ่านการทดสอบบางเครื่อง
หรือไม่ผ่านทั้งหมด ให้ทำการทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ไม่ได้สุ่มทดสอบทุกเครื่อง

สรุปผลการทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อมของมาตรวัดปริมาตรน้ำ : ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ.....ผู้ทดสอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....